

Certificat énergétique SIA mesuré

Ce certificat énergétique est attribué conformément au cahier technique SIA 2031:2007 par l'Etat de Vaud.

Date de l'évaluation : 26.11.2008

Bâtiment : Watt or

Année de construction : 1995

Adresse : Exemple, 1000 Lausanne

Surface de référence énergétique : 11840 m²


La consommation annuelle de ce bâtiment a été mesurée du : 01.01.2005 au 31.12.2007

La consommation annuelle totale, exprimée en termes d'énergie primaire et rapportée à la surface de référence énergétique vaut :

839.86 MJ/m², soit 247.02 % de la valeur standard


0.89 % de cette consommation provient de sources d'énergie renouvelables.

Très performant



Peu performant

Indice de consommation



L'émission annuelle de gaz à effet de serre liée à cette consommation d'énergie est de 596.51 tonnes ou 50.38 kg/m²

Le soussigné certifie l'exactitude des données:

Lieu, date

Nom :

Signature :

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des infrastructures

www.vaud.ch - T 41 21 316 73 00 - F 41 21 316 73

info.sipal@vd.ch